



PUZ
im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 822 90 15, tel./fax 823 57 88

Tarnobrzeg 21.12.2020r.

Znak sprawy: Zp6/2020

Dotyczy: Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu „Przeprowadzenie prac remontowo – budowlanych niezbędnych do uruchomienia MCSM w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.”

Zamawiający – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, informuje, iż w dniu 17.12.2020r. w postępowaniu „Przeprowadzenie prac remontowo – budowlanych niezbędnych do uruchomienia MCSM w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.”, wpłynęło zapytanie.

Zamawiający bez ujawniania źródła udziela odpowiedzi przytaczając jednocześnie treść złożonego zapytania:

Pytanie 1

W trakcie analizowania projektu i przedmiaru robót zauważyliśmy brak w przedmiarze robót wykonania nadproży nad poszerzonymi otworami drzwiowymi. Czy te elementy będą wykonywane i należy je wycenić?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym do projektu pkt 5.2 należy uwzględnić w wycenie - w przypadku drzwi należy sprawdzić długość nadproża istniejącego, jeżeli nie będzie zapewniona długość oparcia nadproża na murze min. 25,00 cm po planowanym poszerzeniu, należy wykonać nadproża stalowe.

Pytanie 2

W trakcie analizowania projektu i przedmiaru robót zauważyliśmy brak w przedmiarze robót wykonania belek stalowych i słupów żelbetowych w miejscu usuwanych ścian. Czy te elementy będą wykonywane i należy je wycenić?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym do projektu pkt 5.2 należy uwzględnić w wycenie.

Strona 1 z 2



Pytanie 3

W pomieszczeniu I/01 w prawym rogu sali umieszczono atrapę umywalki, czy ten element należy uwzględnić w kalkulacji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje o dokonanej zmianie i w miejscu umieszczonej atrapy umywalki powinna znajdować się w pełni sprawna podłączona umywalka, którą należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie 4

W tym samym pomieszczeniu projektant przedzielił to pomieszczenie składaną przegrodą harmonijkową, czy to może być ścianka mobilna dźwiękochłonna?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pomieszczenie może być podzielone ścianką mobilną dźwiękoszczelną.

REKTOR
Państwowej Uczelni Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu

REKTOR

dr hab. Anna Szylar, prof. ucz.